

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng của Chi nhánh công ty TNHH TVXD Tiến Phát

Thực hiện Kế hoạch số 2714/KH-SXD ngày 06/10/2015 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2015, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Chi nhánh công ty TNHH TVXD Tiến Phát, vào lúc 14h ngày 25/11/2015.

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế; kết quả thí nghiệm mẫu cát, mẫu đá dăm (nguyên liệu sản xuất bê tông) được lấy tại bãi tập kết của Công ty, Đoàn kiểm tra Thông báo kết quả như sau:

I. Đơn vị được kiểm tra:

- Chi nhánh công ty TNHH TVXD Tiến Phát.
- Địa chỉ: KCN Tây Bắc Đồng Hới - TP Đồng Hới - Quảng Bình.
- Người đại diện làm việc với Đoàn: Nguyễn Hoài Phương Chức vụ: Phó giám đốc.

II. Kết quả kiểm tra:

1. Kiểm tra việc chấp hành hành các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong quá trình đầu tư dự án, sản xuất, kinh doanh bê tông thương phẩm (bê tông tươi) Chi nhánh công ty TNHH TVXD Tiến Phát đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan (Giấy phép kinh doanh phù hợp; đầu tư công nghệ đồng bộ, có đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật đã được qua đào tạo)...

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Công ty còn sai sót một số nội dung sau:

- Sử dụng nguyên liệu để sản xuất bê tông chưa được chứng nhận hợp quy.
- Sản xuất, cung cấp ra thị trường sản phẩm bê tông thương phẩm nhưng Công ty chưa thực hiện việc đăng ký tiêu chuẩn áp dụng và chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007 và Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

2. Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của nguyên liệu đầu vào.

- Nguyên liệu đá dăm cốt liệu 5 -20:

TT	Tên chỉ tiêu thử nghiệm		Đơn vị tính	Kết quả thử nghiệm	Mức chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 7570 - 2006	Đánh giá
1	Thành phần hạt (% lượng sót tích lũy)					
	Kích thước mắt sàng	40	mm	0,00	0	Không đạt
		20	mm	7,59	0 - 10	
		10	mm	99,04	40 - 70	
		5	mm	99,62	90 - 100	
		Đáy	mm			
2	Hàm lượng hạt thô dẹt		%	11,67	< 15%	Đạt
3	Hàm lượng bụi, bùn, sét		%	0,72	< 1%	Đạt

- Nguyên liệu cát xây dựng :

TT	Tên chỉ tiêu thử nghiệm		Đơn vị tính	Kết quả thử nghiệm	Mức chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 7570 - 2006	Đánh giá
1	Thành phần hạt (% lượng sót tích lũy)					
	Kích thước mắt sàng	5.0	mm	0,00	0	Đạt
		2.5	mm	2,30	0 - 20	
		1.25	mm	31,77	15 - 45	
		0.63	mm	67,49	35 - 70	
		0.315	mm	86,32	65 - 90	
		0.140	mm	97,43	90 - 100	
		Đáy				
2	Mô đun độ lớn			3,85		
3	Khối lượng thể tích		kg/m ³	1451		
4	Hàm lượng bụi, bùn, sét		%	1,19	< 1,5%	Đạt

III. Kết luận, kiến nghị:

1. Qua kiểm tra tình hình thực tế và kết quả thí nghiệm mẫu, Đoàn kiểm tra kết luận như sau:

- Chi nhánh công ty TNHH TVXD Tiến Phát sử dụng nguyên liệu chưa được chứng nhận hợp quy để sản xuất bê tông thương phẩm.

- Công ty chưa tiến hành thông báo tiêu chuẩn áp dụng; chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa bê tông xây dựng tại Sở Xây dựng theo quy định.

- Nguyên liệu sản xuất bê tông thương phẩm Công ty đang sử dụng có chỉ tiêu thành phần hạt của đá dăm cốt liệu là không đạt theo TCVN 7570 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

2. Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo về chất lượng sản phẩm của bê tông khi cung cấp ra thị trường, yêu cầu Chi nhánh công ty TNHH TVXD Tiến Phát phải thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan về sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Sử dụng nguyên liệu (đá dăm, cát xây dựng...) đã được chứng nhận hợp quy để chế tạo bê tông;

- Tổ chức công bố tiêu chuẩn áp dụng; chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa bê tông thương phẩm theo yêu cầu tại Biên bản làm việc của Đoàn kiểm tra và thông báo về Sở Xây dựng;

Trong thời gian 01 tháng (*kể từ ngày thông báo*) Công ty phải thực hiện các nội dung nêu trên.

Sở Xây dựng sẽ thông báo các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm đến các địa phương, trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của Sở Xây dựng để các tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng.

Sở Xây dựng yêu cầu Chi nhánh Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tiến Phát thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên và có báo cáo bằng văn bản về Sở theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VLXD.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

Lê Anh Đức