

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Đức Toàn

Thực hiện Kế hoạch số 2714/KH-SXD ngày 06/10/2015 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2015, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH Đức Toàn, vào lúc 8h ngày 29/10/2015.

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế; kết quả thí nghiệm mẫu cát được lấy tại bãi tập kết của Công ty, Đoàn kiểm tra Thông báo kết quả như sau:

I. Đơn vị được kiểm tra:

- Công ty TNHH Đức Toàn.
- Địa chỉ: Xã Tiên Hóa – huyện Tuyên Hóa - tỉnh Quảng Bình.
- Người đại diện làm việc với Đoàn: Trần Quang Ninh. Chức vụ: Giám đốc

II. Kết quả kiểm tra:

1. Kiểm tra việc chấp hành hành các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong quá trình khai thác, chế biến, kinh doanh cát xây dựng, Công ty TNHH Đức Toàn đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến khai thác, kinh doanh cát xây dựng: Giấy phép kinh doanh phù hợp, khai thác cát đã được cấp phép theo đúng quy định của Luật Khoáng sản và Nghị định số 124/2007/NĐ-CP, bố trí người phụ trách quản lý kỹ thuật sản xuất phù hợp với Thông tư số 11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng; đầu tư các thiết bị khai thác phù hợp với dự án đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Công ty còn sai sót một số nội dung sau:

- Khai thác, chế biến, kinh doanh cát xây dựng nhưng chưa thực hiện việc đăng ký tiêu chuẩn áp dụng và chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007 và Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

2. Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của mẫu cát.

- Cát xây dựng - Mỏ cát Bãi Boi:

TT	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị tính	Kết quả thử nghiệm	Mức chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 7570 - 2006	Đánh giá	
1	Thành phần hạt (% lượng sót tích lũy)					
	Kích thước mắt sàng	5.0	mm	0,00	0	Đạt
		2.5	mm	8,42	0 - 20	
		1.25	mm	28,15	15 - 45	
		0.63	mm	69,28	35 - 70	
		0.315	mm	89,30	65 - 90	
		0.140	mm	96,13	90 - 100	
		Đáy				
2	Mô đun độ lớn		2,91			
3	Khối lượng thể tích	kg/m ³	1520			
4	Hàm lượng bụi, bùn, sét	%	1,20	< 1,5%	Đạt	

III. Kết luận:

1. Qua kiểm tra tình hình thực tế và kết quả thí nghiệm mẫu, Đoàn kiểm tra kết luận như sau:

- Công ty TNHH Đức Toàn chưa tiến hành chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa theo quy định.

- Sản phẩm cát xây dựng do Công ty khai thác, chế biến có các chỉ tiêu cơ lý, chỉ tiêu về thành phần hạt đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 7570 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

2. Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo về chất lượng sản phẩm của cát xây dựng khi cung cấp ra thị trường, yêu cầu Công ty TNHH Đức Toàn phải thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan về khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Tổ chức công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa cát xây dựng theo yêu cầu tại Biên bản làm việc của Đoàn kiểm tra và thông báo về Sở Xây dựng để quản lý;

Trong thời gian 01 tháng (kể từ ngày thông báo) Công ty phải thực hiện các nội dung nêu trên.

Sở Xây dựng sẽ thông báo các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm đến các địa phương, trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của Sở Xây dựng để các tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng.

Sở Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH Đức Toàn thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên và có báo cáo bằng văn bản về Sở theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VLXD.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

Lê Anh Đức