

## **THÔNG BÁO**

### **Kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần Hoàng Hương**

Thực hiện Kế hoạch số 2714/KH-SXD ngày 06/10/2015 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2015, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Công ty cổ phần Hoàng Hương, vào lúc 8h ngày 05/11/2015.

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế; kết quả thí nghiệm mẫu gạch tuynel (loại gạch rỗng 2 lỗ, 6 lỗ) được lấy tại bãi tập kết của Công ty, Đoàn kiểm tra Thông báo kết quả như sau:

#### **I. Đơn vị được kiểm tra:**

- Công ty cổ phần Hoàng Hương.
- Địa chỉ: Xã Quảng Tùng - huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình.
- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Hằng. Chức vụ: Giám đốc.

#### **II. Kết quả kiểm tra:**

##### **1. Kiểm tra việc chấp hành hành các quy định của pháp luật có liên quan.**

Trong quá trình đầu tư dự án, khai thác nguyên liệu sản xuất, kinh doanh gạch đất sét nung, Công ty cổ phần Hoàng Hương đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan về thực hiện dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh (Giấy phép kinh doanh; dây chuyền công nghệ phù hợp...), khai thác đất sét đã được UBND tỉnh cấp phép theo đúng quy định...

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Công ty còn sai sót một số nội dung sau:

- Sản xuất, cung cấp ra thị trường các sản phẩm, hàng hóa gạch đất sét nung nhưng Công ty chưa thực hiện việc đăng ký tiêu chuẩn áp dụng và chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007 và Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

## 2. Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của mẫu gạch.

- Gạch rỗng 2 lỗ:

TT	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị tính	Kết quả thử nghiệm	Mức chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 1450:2009	Đánh giá
1	Kích thước hình học				
	Chiều dài	mm	201,8	$220 \pm 6$	Không đạt
	Chiều rộng	mm	92,0	$105 \pm 4$	Không đạt
	Chiều dày	mm	55,8	$60 \pm 3$	Không đạt
2	Chiều dày thành ngoài	mm	11,7	$\geq 10$	Đạt
3	Chiều dày thành vách	mm	9,2	$\geq 8$	Đạt
4	Độ hút nước	%	8,1	$\leq 16\%$	Đạt
5	Cường độ	MPa	4,1	TB 3,5 và Min 2,5	Đạt M35

- Gạch rỗng 6 lỗ:

TT	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị tính	Kết quả thử nghiệm	Mức chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 1450:2009	Đánh giá
1	Kích thước hình học				
	Chiều dài	mm	191,6	$220 \pm 6$	Không đạt
	Chiều rộng	mm	135,0	$150 \pm 4$	Không đạt
	Chiều dày	mm	93,8	$105 \pm 3$	Không đạt
2	Chiều dày thành ngoài	mm	12,6	$\geq 10$	Đạt
3	Chiều dày thành vách	mm	7,80	$\geq 8$	Không đạt
4	Độ hút nước	%	7,37	$\leq 16\%$	Đạt
5	Cường độ	MPa	5,10	TB 5,0 và Min 3,5	Đạt mức M50

### III. Kết luận:

**1. Qua kiểm tra tình hình thực tế và kết quả thí nghiệm mẫu, Đoàn kiểm tra kết luận như sau:**

- Công ty cổ phần Hoàng Hương chưa tiến hành thông báo chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa gạch xây dựng tại Sở Xây dựng theo quy định.

- Tại thời điểm kiểm tra, sản phẩm gạch rỗng đất sét (2 lỗ) do Công ty sản xuất có các chỉ tiêu cơ lý (độ hút nước; chiều dày thách vách) đạt yêu cầu, cường độ đạt M35. Về kích thước hình học không đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Sản phẩm gạch rỗng đất sét (6 lỗ) do Công ty sản xuất có các chỉ tiêu cơ lý (độ hút nước; chiều dày thành ngoài) đạt yêu cầu, cường độ đạt Mác 50. Về kích thước hình học, chiều dày thành vách, không đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

**2. Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo về chất lượng sản phẩm gạch khi cung cấp ra thị trường, yêu cầu Công ty cổ phần Hoàng Hương phải thực hiện các nội dung sau:**

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan về sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Tiến hành điều chỉnh các chỉ tiêu không đạt theo tiêu chuẩn;

- Tổ chức công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa gạch xây dựng theo yêu cầu tại Biên bản làm việc của Đoàn kiểm tra và thông báo về Sở Xây dựng;

Trong thời gian 01 tháng (*kể từ ngày thông báo*) Công ty phải thực hiện các nội dung nêu trên.

Sở Xây dựng sẽ thông báo các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm đến các địa phương, trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của Sở Xây dựng để các tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng.

Sở Xây dựng yêu cầu Công ty cổ phần Hoàng Hương thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên và có báo cáo bằng văn bản về Sở theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT, VLXD.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

*(Đã ký)*

**Lê Anh Đức**