

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng 1/5 Quảng Bình

Thực hiện Kế hoạch số 2714/KH-SXD ngày 06/10/2015 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2015, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng 1/5 Quảng Bình, vào lúc 14h ngày 15/10/2015.

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế; kết quả thí nghiệm mẫu gạch tuynel (loại gạch đặc và loại gạch 2 lỗ) được lấy tại bãi tập kết của Công ty, Đoàn kiểm tra Thông báo kết quả như sau:

I. Đơn vị được kiểm tra:

- Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng 1/5 Quảng Bình.
- Địa chỉ: 119 Hữu Nghị - TP Đồng Hới - Quảng Bình.
- Người đại diện làm việc với Đoàn: Nguyễn Ngọc Trí. Chức vụ: Phó Giám đốc.

II. Kết quả kiểm tra:

1. Kiểm tra việc chấp hành hành các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh gạch đất sét nung, Công ty CP sản xuất VLXD 1/5 Quảng Bình đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan về sản xuất kinh doanh và đầu tư dây chuyền công nghệ (phù hợp với giấy phép kinh doanh; đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật, công nhân đã được qua đào tạo)...

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Công ty còn sai sót một số nội dung sau:

- Sản xuất, cung cấp ra thị trường các sản phẩm gạch đất sét nung nhưng Công ty chưa thực hiện việc đăng ký tiêu chuẩn áp dụng và chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007 và Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

- Mỏ đất sét nguyên liệu để sản xuất gạch của Công ty đã hết hạn; việc khai thác, thu mua đất sét nguyên liệu của Công ty để sản xuất gạch là không phù hợp với quy định tại Quyết định số 15/2000/QĐ-BXD về việc ban hành Quy định đầu tư sản xuất gạch ngói đất sét nung. Công ty cũng chưa chủ động, hoàn thành các thủ tục để xin cấp mỏ theo quy định.

2. Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của mẫu gạch.

- Gạch đặc đất sét nung:

TT	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị tính	Kết quả thử nghiệm	Mức chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 1451:1998	Đánh giá
1	Kích thước hình học				
	Chiều dài	mm	200,4	220 ± 6	Không đạt
	Chiều rộng	mm	99,0	105 ± 4	Không đạt
	Chiều dày	mm	54,6	60 ± 3	Không đạt
2	Độ hút nước		11,73	$\leq 16\%$	Đạt
3	Cường độ	MPa	10.1	TB 10 và Min 7,5	Đạt mức M100

- Gạch rỗng 2 lỗ:

TT	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị tính	Kết quả thử nghiệm	Mức chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 1450:2009	Đánh giá
1	Kích thước hình học				
	Chiều dài	mm	199,4	220 ± 6	Không đạt
	Chiều rộng	mm	99,4	105 ± 4	Không đạt
	Chiều dày	mm	57,0	60 ± 3	Đạt
2	Chiều dày thành ngoài	mm	14,2	≥ 10	Đạt
3	Chiều dày thành vách	mm	11,4	≥ 8	Đạt
4	Độ hút nước		11,45	$\leq 16\%$	Đạt
5	Cường độ	MPa	4.3	TB 3,5 và Min 2,5	Đạt mức M35

III. Kết luận:

1. Qua kiểm tra tình hình thực tế và kết quả thí nghiệm mẫu, Đoàn kiểm tra kết luận như sau:

- Công ty cổ phần sản xuất VLXD 1/5 Quảng Bình sản xuất gạch đất sét nung nhưng không có mỏ đất sét được cấp phép;

- Công ty chưa tiến hành thông báo chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa gạch xây dựng tại Sở Xây dựng theo quy định;

- Tại thời điểm kiểm tra, sản phẩm gạch đặc đất sét do Công ty sản xuất có các chỉ tiêu cơ lý đạt yêu cầu, cường độ đạt M100. Chỉ tiêu về kích thước hình học không đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Sản phẩm gạch rỗng đất sét (2 lỗ) do Công ty sản xuất có các chỉ tiêu cơ lý đạt yêu cầu, cường độ đạt M35. Chỉ tiêu về kích thước hình học không đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

2. Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo về chất lượng sản phẩm gạch khi cung cấp ra thị trường, yêu cầu Công ty CP sản xuất VLXD 1/5 Quảng Bình phải thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan về sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Tìm kiếm vùng nguyên liệu phù hợp với quy hoạch, tiến hành các thủ tục cần thiết để được UBND tỉnh cấp phép khai thác mỏ đất sét. Khi được cấp mỏ, đơn vị phải có thiết kế khai thác mỏ, phê duyệt và khai thác phù hợp với thiết kế;

- Tiến hành điều chỉnh các chỉ tiêu không đạt theo tiêu chuẩn;

- Tổ chức công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa gạch xây dựng theo yêu cầu tại Biên bản làm việc của Đoàn kiểm tra và thông báo về Sở Xây dựng;

Trong thời gian 02 tháng (*kể từ ngày thông báo*) Công ty phải thực hiện các nội dung nêu trên.

Sở Xây dựng sẽ thông báo các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm đến các địa phương, trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của Sở Xây dựng để các tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng.

Sở Xây dựng yêu cầu Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng 1/5 Quảng Bình thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên và có báo cáo bằng văn bản về Sở theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VLXD.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

Lê Anh Đức